

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области № 78 от 27.04.2018
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Место осуществления деятельности:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 7
Факс (8452) 39-39-45 телефон (8452) 39-39-93
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ),
начальник отдела лабораторного дела
Галиуллина О.Ю./
М.П. * Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 16469 В

от 23 ноября 2020 года

1. **Наименование пробы (образца):** Вода подземных источников централизованного водоснабжения
2. **Пробы (образцы) направлены:** -----
(Наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 16.11.2020г 10-00
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 16.11.2020г 13-40
5. **Цель отбора:** По заявлению вх. № 64-20/9732-2020 от 16.11.2020г.
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, для (у) которого отбирались пробы (образцы):** СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20
(Наименование и юридический адрес, Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
7. **Наименование и фактический адрес, где производился отбор пробы (образца):** СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, скважина № 2
8. **Код пробы (образца):** 32019352вб/2
9. **Изготовитель:** -----
(Наименование, фактический адрес (страна, регион, город, улица, дом и т.д.))
10. **Дата изготовления:** ----- **Номер партии:** -----
Тара, упаковка: ----- **Объем партии:** -----
11. **НД на методику отбора:** Проба отобрана и доставлена заявителем
12. **Условия транспортирования:** Автотранспорт
13. **Условия хранения:** -----
14. **Дополнительные сведения:** На соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01, «НРБ 99/2009»
15. **Примечание:** Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
16. **Лицо ответственное за оформление данного протокола:** _____ **Анисимова Е. Е.**

Подпись

Ф.И.О.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛ)

Код пробы (образца): 32019352вб/2

Наименование образца: вода подземных источников централизованного водоснабжения.

Дата проведения лабораторных исследований: «16» ноября 2020г.

Регистрационный номер: 422.


РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (неопределённость или погрешность измерений)	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4,5)	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная суммарная альфа-активность	0,11(±0,07)	0,2	Бк/кг	МР ФГУП «ВИМС», 2013г. г. Москва. «Методика выполнения измерений суммарной альфа- бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000»
2.	Удельная суммарная бета-активность	0,3(±0,1)	1,0	Бк/кг	

Дополнительная информация (при необходимости):

- _____
- Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер (при отсутствии -серийный / заводской), год ввода в эксплуатацию:
- альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 инвентарный № 14131330278 (зав. №844), введен в эксплуатацию в 2008г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
инженер	Левченко В.К.	

Ответственный(е) за результативную часть протокола:

эксперт -физик
Должность


Подпись

Евстигнеева И.В.
Ф.И.О.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 78 от 27.04.2018
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Место осуществления деятельности:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 7
Факс (8452) 39-39-45 телефон (8452) 39-39-93
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ)
начальник отдела лабораторного дела

Ташууллина О.Ю./
Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 16469 В

от 23 ноября 2020 года

1. **Наименование пробы (образца):** Вода подземных источников централизованного водоснабжения
2. **Пробы (образцы) направлены:** -----
(Наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 16.11.2020г 10-00
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 16.11.2020г 13-40
5. **Цель отбора:** По заявлению вх. № 64-20/9732-2020 от 16.11.2020г.
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, для (у) которого отбирались пробы (образцы):** СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20
(Наименование и юридический адрес, Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
7. **Наименование и фактический адрес, где производился отбор пробы (образца):** СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, скважина № 2
8. **Код пробы (образца):** 32019352вб/2
9. **Изготовитель:** -----
(Наименование, фактический адрес (страна, регион, город, улица, дом и т.д.))
10. **Дата изготовления:** -----
Тара, упаковка: -----
Номер партии: -----
Объем партии: -----
11. **НД на методику отбора:** Проба отобрана и доставлена заявителем
12. **Условия транспортирования:** Автотранспорт
13. **Условия хранения:** -----
14. **Дополнительные сведения:** На соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01, «НРБ 99/2009»
15. **Примечание:** Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
16. **Лицо ответственное за оформление данного протокола:** _____
Подпись **Анисимова Е. Е.**
Ф.И.О.

Код пробы (образца): 32019352вб/2

Наименование образца: вода подземных источников централизованного водоснабжения.

Дата проведения лабораторных исследований: «16» ноября 2020г.

Регистрационный номер: 422.


РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (неопределённость или погрешность измерений)	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4,5)	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная суммарная альфа-активность	0,11(±0,07)	0,2	Бк/кг	МР ФГУП «ВИМС», 2013г. г. Москва. «Методика выполнения измерений суммарной альфа- бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000»
2.	Удельная суммарная бета-активность	0,3(±0,1)	1,0	Бк/кг	

Дополнительная информация (при необходимости):

- _____
- Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер (при отсутствии -серийный / заводской), год ввода в эксплуатацию:
- альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 инвентарный № 14131330278 (зав. №844), введён в эксплуатацию в 2008г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
инженер	Левченко В.К.	

Ответственный(е) за результативную часть протокола:

эксперт -физик
Должность


Подпись

Евстигнеева И.В.
Ф.И.О.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области № 78 от 27.04.2018
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Место осуществления деятельности:
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 7
Факс (8452) 39-39-45 телефон (8452) 39-39-93
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ),
начальник отдела лабораторного дела

Галиуллина О.Ю./
Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 16469 В

от 23 ноября 2020 года

1. Наименование пробы (образца): Вода подземных источников централизованного водоснабжения
2. Пробы (образцы) направлены: -----
(Наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.11.2020г 10-00
4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.11.2020г 13-40
5. Цель отбора: По заявлению вх. № 64-20/9732-2020 от 16.11.2020г.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, для (у) которого отбирались пробы (образцы): СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20
(Наименование и юридический адрес, Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
7. Наименование и фактический адрес, где производился отбор пробы (образца): СПОК «Балашовский», Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, скважина № 2
8. Код пробы (образца): 32019352в6/2
9. Изготовитель: -----
(Наименование, фактический адрес (страна, регион, город, улица, дом и т.д.))
10. Дата изготовления: -----
Тара, упаковка: -----
Номер партии: -----
Объем партии: -----
11. НД на методику отбора: Проба отобрана и доставлена заявителем
12. Условия транспортирования: Автотранспорт
13. Условия хранения: -----
14. Дополнительные сведения: На соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01, «НРБ 99/2009»
15. Примечание: Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
16. Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____
Подпись _____ Ф.И.О. Анисимова Е. Е.

Код пробы (образца): 32019352вб/2

Наименование образца: вода подземных источников централизованного водоснабжения.

Дата проведения лабораторных исследований: «16» ноября 2020г.

Регистрационный номер: 422.


РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (неопределённость или погрешность измерений)	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4,5)	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная суммарная альфа-активность	0,11(±0,07)	• 0,2	Бк/кг	МР ФГУП «ВИМС», 2013г. г. Москва. «Методика выполнения измерений суммарной альфа- бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000»
2.	Удельная суммарная бета-активность	0,3(±0,1)	1,0	Бк/кг	

Дополнительная информация (при необходимости):

- _____
- Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер (при отсутствии -серийный / заводской), год ввода в эксплуатацию:
- альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 инвентарный № 14131330278 (зав. №844), введён в эксплуатацию в 2008г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
инженер	Левченко В.К.	

Ответственный(е) за результативную часть протокола:

эксперт -физик
Должность


Подпись

Евстигнеева И.В.
Ф.И.О.